

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РУП «Гомельэнерго»

Филиал «ЭНЕРГОНАДЗОР»

Речичское межрайонное отделение
Хойникская районная энергоинспекция
Адрес: г. Хойники, ул. Комсомольская 40,

Хойникская районная энергоинспекция
Тел.2-21-25

от _____ № _____
на № _____ от _____
247600, г. Хойники, ул. Комсомольская, 40

Руководителю предприятия (организации)

ПИСЬМО - ПРЕДПИСАНИЕ

« 08 » декабря 2017г.

В связи с имеющимися случаями поражения людей от электротока, при использовании неисправных гирлянд и иллюминационного освещения, применяемых для освещения новогодних елок и административных зданий, и в целях недопущения подобных случаев на Ваших объектах

в порядке осуществления государственного энергетического надзора

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Проверить, имеющиеся на предприятии (организации) гирлянды электрические световые и удлинители на соответствие требованиям электробезопасности;
 - 1.1. Гирлянды предназначенные для наружного и внутреннего освещения, а также декоративного освещения новогодних елок и удлинители должны быть заводского изготовления;
 - 1.2. Для подключения к электросети гирлянды должны быть оборудованы устройством защитного отключения (УЗО);
 - 1.3. Розетки и вилки удлинителей должны быть с защитным заземляющим контактом, удлинители должны подвешиваться на высоту не менее 2,5 метров или жестко закреплены и защищены на полу защитными коробами;
 - 1.4. Провести испытание всех имеющихся удлинителей и электропроводки иллюминационного освещения с помощью мегомметра на целость изоляции.
2. Создать приказ о назначении ответственных за соблюдением электробезопасности в местах проведения новогодних мероприятий.
3. Запретить:
 - 3.1. Использование гирлянд не соответствующих требованиям электробезопасности;
 - 3.2. Подключение гирлянд к электросетям без устройства защитного отключения;
 - 3.3. Использование самодельных или неисправных гирлянд и удлинителей;
 - 3.4. Неэлектротехническому персоналу разбирать гирлянды и удлинители и проводить какой-либо ремонт, проводов и штепсельных соединений;
 - 3.5. Оставлять без надзора включенные в сеть гирлянды;
 - 3.6. Прокладку открытых электрических удлинителей по полу в зоне передвижения людей и проведения хоровода вокруг елки.
4. Вызвать инспектора Хойникской РЭИ для осмотра подключения к электрической сети новогодних иллюминаций и елочных гирлянд.
5. При несоответствии указанным требованиям, имеющиеся гирлянды изъять, и вместо них приобрести новые, отвечающие вышеуказанным требованиям

В случае невыполнения данного письма - предписания в срок до « 22 » декабря 2017 года на руководителя предприятия (организации) будет составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.12 КоАП с наложением штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или по ст.23.1 КоАП с вынесением предупреждения или наложением штрафа в размере до 20 базовых величин.

Государственный инспектор
по энергетическому надзору

ЭЛГ

(подпись)